

水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名 野々市市役所

受付番号						23K-0133603	23K-0147403	23K-0163303	24K-0002203	24K-0026703	24K-0042803
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和6年4月2日	令和6年5月7日	令和6年6月6日	令和6年7月2日	令和6年8月6日	令和6年9月3日
採水場所(施設)						南部配水区水質計	南部配水区水質計	南部配水区水質計	南部配水区水質計	南部配水区水質計	南部配水区水質計
採水場所						柳町1号緑地	柳町1号緑地	柳町1号緑地	柳町1号緑地	柳町1号緑地	柳町1号緑地
浄・原						上水道浄水	上水道浄水	上水道浄水	上水道浄水	上水道浄水	上水道浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L					
水温						11.8 °C	18.1 °C	20.7 °C	24.2 °C	27.9 °C	28.2 °C
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	-	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1			<0.0003			
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1			<0.00005			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004			<0.004
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	1.1	1.02	1.07	4			1.1			1.02
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	1			<0.05			
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1			<0.0002			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4			<0.06			<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.0069	0.0006	0.0027	4			0.0019			0.0069
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0018	0.0011	0.001	4			0.0011			0.0018
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0123	0.003	0.006	4			0.005			0.0123
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005	<0.003	<0.003	4			<0.003			0.005
プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0031	0.0011	0.0019	4			0.0016			0.0031
プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005			0.0005
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.012	0.012	0.01	1			0.012			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02			
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.04	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.006	0.006	0.01	1			0.006			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1			9			
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
塩化物イオン	200 mg/L以下	10.4	8.7	9.5	12	9.3	8.7	9.2	8.9	9.1	9.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	84	75	79	12	80	78	84	75	77	77
蒸発残留物	500 mg/L以下	145	134	140	4			140			145
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02			
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1			<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1			<0.000001			
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
pH値	5.8以上 8.6以下	7.1	6.9	7.0	12	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	-	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	-	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1

水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名 野々市市役所

受付番号						24K-0056503	24K-0073103	24K-0086503	24K-0097703	24K-0113303	24K-0127103
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和6年10月1日	令和6年11月5日	令和6年12月3日	令和7年1月7日	令和7年2月4日	令和7年3月4日
採水場所(施設)						南部配水区水質計	南部配水区水質計	南部配水区水質計	南部配水区水質計	南部配水区水質計	南部配水区水質計
採水場所						柳町1号緑地	柳町1号緑地	柳町1号緑地	柳町1号緑地	柳町1号緑地	柳町1号緑地
浄・原						上水道 净水					
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.3 mg/L				
水温						26.7 °C	20.6 °C	15.1 °C	10.1 °C	8.9 °C	8.2 °C
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	-	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004			<0.004
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	1.1	1.02	1.07	4			1.1			1.05
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4			<0.06			<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.0069	0.0006	0.0027	4			0.0014			0.0006
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0018	0.0011	0.001	4			0.0013			0.0012
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0123	0.003	0.006	4			0.0045			0.003
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005	<0.003	<0.003	4			<0.003			<0.003
プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0031	0.0011	0.0019	4			0.0018			0.0011
プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005			<0.0005
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.012	0.012	0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.04	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.006	0.006	0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	10.4	8.7	9.5	12	9.5	10.1	9.7	9.5	9.7	10.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	84	75	79	12	81	79	77	78	80	83
蒸発残留物	500 mg/L以下	145	134	140	4			134			141
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.1	0.2	12	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
pH値	5.8以上 8.6以下	7.1	6.9	7.0	12	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	-	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	-	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1